

Brøndborerfirmaet Poul Christiansen A/S
Brøndborervej 1
7840 Højslev

Den 5. november 2015

Roslev vandværk - lovliggørelse af opsætning af 2 nye rentvandsbeholdere og ny udpumpningsanlæg.

Skive Kommune har modtaget en ansøgning fra brøndborerfirmaet Poul Christiansen A/S, der på Roslev vandværks vegne, ansøger om tilladelse til opførelse 2 rentvandsbeholdere i den nye tilbygning til Roslev vandværk, samt nyt udpumpningsanlæg.

Tilbygningen er etableret på den eksisterende vandværksgrund på Fælhøjvej 3A, 7870 Roslev.

De nye rentvandsbeholdere skal erstatte den eksisterende rentvandsbeholder, beliggende udenfor vandværksbygningen i en høj, da denne er nedslidt og utæt.

Kommunens afgørelse

Der meddeles tilladelse til:

Etablering af 2 nye rentvandsbeholdere og ændring af eksisterende udpumpningsanlæg på Fælhøjvej 3A, 7870 Roslev efter vandforsyningslovens § 21 (nr.1199 af 30.september 2013) Lov om vandforsyning m.v.).

Tilladelsen meddeles på følgende vilkår

1. Bygge- og installationsarbejdet er udført af et firma, der er autoriseret til at arbejde med drikkevand. Arbejdet skal planlægges og udføres så Roslev vandværks nuværende produktion opretholdes og drikkevandskvaliteten ikke forringes.
2. Vandet fra de nye rentvandsbeholdere må først ledes til ledningsnettet, når samtlige kvalitetskrav, som vandbehandlingen har indflydelse på, er overholdt.
3. Vandværket skal udformes således, at det i nødstilfælde er muligt at lede vandet udenom rentvandstankene eller et af flere filtre.
4. Der skal tages hensyn til funktionskrav ved beredskabssituationer, ligesom anlæggets kapacitet og dimensionering skal være tilpasset

Teknisk Forvaltning Byg og Miljø

Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
Tlf.: 9915 5500
Fax:
CVR-nr.: 29189579
tek@skivekommune.dk
www.skive.dk

Reference.: 779-2015-41581

Henvendelse til:
Birte Wind-Larsen
Direkte tlf. 9915 3654
biwi@skivekommune.dk

området brandslukningsberedskab.

Sagsfremstilling

Skive Kommune har den 26.oktober 2015 modtaget en ansøgning fra brøndborerfirmaet Poul Christiansen A/S, der på Roslev vandværks vegne, ansøger om tilladelse til opførelse 2 rentvandsbeholdere i den nye tilbygning til Roslev vandværk, samt nyt udpumpningsanlæg.

Tilbygningen er etableret på den eksisterende vandværksgrund på Fælhøjvej 3A, 7870 Roslev.

De nye rentvandsbeholdere skal erstatte den eksisterende rentvandsbeholder, beliggende udenfor vandværksbygningen i en høj, da denne er nedslidt og utæt.

Etableringen i den nye tilbygning omfatter:

- 2 stk. rustfri 150m³ rentvandsbeholdere af fabrikat AC Mejerimaskiner.
- Nyt udpumpningsanlæg / Trykforøgeranlæg med en Grundfos Hydro MPC-E 3 CRIE 15-3.

Afgørelser

Afgørelse om VVM

Afgørelse om at anlægget ikke er VVM pligtig i henhold til bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægsvirkning på miljøet (VVM) bilag 1 og 2, kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet (<http://www.nmkn.dk/>). En klage skal være skriftlig og sendes til Natur- og Miljøklagenævnet. Klagefristen er 4 uger fra den offentlige tilladelse.

Tilsyn

Skive Kommune har tilsyn med, at de stillede vilkår i forhold til vandforsyningsloven overholdes. Såfremt vilkårene ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning ifølge vandforsyningslovens § 34.

Klagevejledning

Tilladelsen kan efter vandforsyningslovens § 75 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Tilladelsen bliver offentliggjort på Skive Kommunes hjemmeside.

Klagefristen er 4 uger fra den dato denne afgørelse er meddelt – fra den 9. november 2015 til den 7.december 2015.

Skive Kommunes afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet senest den 7.december 2015.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Natur- og

Miljøklagenævnet. Du klager via klageportalen, som du finder et link til på forsiden af www.nkn.dk. Klageportalen ligger på www.borger.dk og www.virk.dk, ligesom du plejer, typisk med NEM-ID.

Klagen sendes gennem klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i klageportalen.

Du vil, når klagefristen er udløbet, blive underrettet, hvis der er indkommet klager over afgørelsen.

Med venlig hilsen



Birte Wind-Larsen
Cand.scient i biolog

Kopi af tilladelsen er sendt til:

Roslev vandværk
Fælhøjvej 3 A
Jebjerg
7870 Roslev