

Søren Østergaard  
Grønning Kirkevej 9  
7870 Roslev

aejst1@gmail.com

Den 23. maj 2016

**Grønning Kirkevej 9 7870 Roslev - Anmeldelse § 30 - Dyrevelfærd udvidelse - Uden nabo høring.**

Skive Kommune har den 21. maj 2016 modtaget anmeldelse efter §§ 10-12 i husdyrloven<sup>1</sup> fra Søren Østergaard, Grønning Kirkevej 9, 7870 Roslev, om at nedrive den eksisterende kalvestald uegnet til husdyr produktion, samt at opføre en ny og tidssvarende kalvestald på samme sted. Bygningen gøres bredere for at give plads til foderoplag, men lejearealet bliver reduceret fra 210,0 m2 til 199,3 m2.

**Afgørelse om, at der etableres en ny kalvestald på 444,5 m<sup>2</sup>.**

Skive Kommune meddeler hermed afgørelse jf. § 30 i bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar 2016<sup>2</sup>, at kravene kan opfyldes ved, at der bygges en hel ny kalvestald på næsten samme sokkel (jf. oversigtskortet i bilag 1).

Kan igangsættes efter anmeldeordningen for husdyrbrug og derved uden krav om godkendelse efter husdyrbrugsloven.

Skive Kommune træffer afgørelsen uden at have gennemført nabohøringen.

Afgørelse bliver offentliggjort på Skive Kommunes hjemmeside i 4 uger.

Afgørelsen vil kunne påklages til Natur- og Miljøklagenævnet i en periode på 4 uger efter den er meddelt eller offentliggjort på Skive Kommunes hjemmeside.

Dvs. at du på eget ansvar starte på det anmeldte projekt, når Skive Kommune har lagt afgørelse ud på egen hjemmeside.

**Afgørelsen vil blive meddelt på følgende betingelse:**

De eksisterende kvægstalde må ikke ændres og der gives kun tilladelse til at nedrive den eksisterende kalvestald (uegnet til husdyr produktion), samt at opføre en ny og tidssvarende kalvestald på samme sted. Bygningen gøres bredere for at give plads til foderoplag, men lejearealet bliver reduceret fra 210,0 m2 til 199,3 m2.

Af hensyn til brandsikkerhed bliver den nye stald 5,0 m kortere end den gamle stald.

Der må ikke i forbindelse med den nye gulvtype ske ændringen af dyreholdet, udføres ændringer af staldanlæg, der kræver tilladelse eller godkendelse efter §§ 10-12 i husdyrbrugsloven<sup>1</sup> (eksempelvis renovering / ændring af staldgulve).

<sup>1</sup> Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug nr. 442 af 13. maj 2016.

<sup>2</sup> Bekendtgørelse om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug. nr. 44 af 11. januar 2016

**Teknisk Forvaltning**  
Byg og Miljø

Postboks 509  
Rådhuspladsen 2  
7800 Skive  
Tlf.: 9915 5500  
Fax:  
CVR-nr.: 29189579  
tek@skivekommune.dk  
www.skive.dk

Reference.: 779-2016-23971

Henvendelse til:  
Erik Kolding  
Direkte tlf. 9915 6170  
erko@skivekommune.dk

Er denne afgørelse, truffet på grundlag af en anmeldelse efter § 30 ikke udnyttet senest 2 år efter, at afgørelsen er meddelt, vil den bortfalde.

**Nabohøring**, Skive Kommune har truffet afgørelse om, at det ikke er nødvendig at gennemføre nabohøringen jævnfør § 38 stk. 4. Da det vurderes, at nedrive den eksisterende kalvestald (uegnet til husdyrproduktion), samt at opføre en ny og tidssvarende kalvestald på samme sted, ikke retfærdig gør, at der gennemføres en nabohøring. Da ændringen af bygningen ikke kan se/registeres hos naboerne. Bilag 1.

### Sagsbehandling

Sagen er behandlet efter:

- Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug nr. 442 af 13. maj 2016.
- § 30 i Bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar 2016 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.
- Lov nr. 520 af 26/05/2010 om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg.
- Bekendtgørelse nr. 756 af 23/06/2010 om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg.

Skive Kommune har gennemgået anmeldelsen efter bestemmelserne i § 30<sup>3</sup> og kan herefter bekræfte, at anmeldelserne er i overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelse.

### Projektbeskrivelse

Der sker ikke ændringer af ejendommens dyrehold.

Ændringen sker alene for at få bedre faciliteter til staldens dyrehold.

Udskiftning af gammel stald (årgang 1896) med ny stald med samme anvendelse, gulvkonstruktion og placering. Den gamle stalds dårlige tilstand gør den nu uegnet til opstaldning af dyr. Den nye stald bliver også med dybstrøelse af hensyn til dyrevelfærd. Af hensyn til brandsikkerhed bliver den nye stald 5,0 m korte-re end den gamle stald. Bygningen gøres bredere for at give plads til foderoplæg, men lejearealet bliver reduceret fra 210,0 m<sup>2</sup> til 199,3 m<sup>2</sup>.

Afstandskrav for stalde er overholdt.

Der er ingen afløb i bygningen.

Husdyrproduktion				
	Dyreart/ Type	Antal dyr	Dyreenheder (DE)	Vægtgrænser/ aldersgrænser
Nuværende produktion	Tyrekalve	230	75,0	1 til 10 mdr.

### Vurdering af det anmeldte

I henhold til § 30 i bekendtgørelse nr. 1280 af 8/11 2013 om tilladelse og godkendelse af husdyrbrug, samt § 8 i lov nr. 1486 af 04/12 2009 om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal følgende betingelser være opfyldt ved ændring eller udvidelse af staldanlæg:

#### 1. Ændring eller udvidelse af staldanlæg må alene opfylde et dyrevelfærdsmæssigt krav:

Den nye kalve stald vil overholde lov om hold af kvæg.

Derefter kan man leve op til de nye krav til dyrevelfærd jf. bekendtgørelse nr. 756 af 23/06/2010 om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg.

Skive Kommune vurderer på baggrund heraf, at den anmeldte ændringer er nødvendigt for at opfylde de nye dyrevelfærdskrav til kvægproduktionen.

<sup>3</sup> Bekendtgørelse nr. 44 af 11. januar 2016 om tilladelse og godkendelse m.v. af husdyrbrug.

**2. Husdyrproduktionens størrelse og sammensætning må ikke ændres:** Husdyrbrugets produktion der er nævnt i tabel 1, ændres ikke.

**3. Bygningsudvidelse må alene ske ved tilbygning til eksisterende staldanlæg eller ved opførelse af nyt staldanlæg i umiddelbar tilknytning til eksisterende staldanlæg:** Der gives kun tilladelse til at nedrive den eksisterende kalvestald (uegnet til husdyr produktion), samt at opføre en ny og tidssvarende kalvestald på samme sted. Se bilag 2.

**4. Der må ikke ske væsentlige ændringer i eksisterende terræn:** Terrænændring er ikke nødvendig.

**5. Tilbygning / nyt staldanlæg må være som eksisterende staldanlægs bredde + 5 %, dog maksimalt 2 meter bredere:** Overholdes.

**6. Tilbygning / nyt staldanlæg må maksimalt være 1,5 meter højere end det eksisterende staldanlæg:** Overholdes.

**7. Tilbygning / nyt staldanlæg skal udføres i samme byggestil som det eksisterende staldanlæg, herunder ydre byggematerialer, farver og taghældning:** Ja.

**8. Afstanden skal være større end 100 meter fra tilbygning / nyt staldanlæg, til nabobeboelse.** Ikke aktuel.

**9. Tilbygning / nyt staldanlæg skal overholde afstandskrav i husdyrlovens § 8:**

<b>Afstand til:</b>	<b>Afstandskrav</b>	<b>Aktuel afstand</b>
Ikke almene vandforsyningsanlæg	25 meter	> 25 meter
Almene vandforsyningsanlæg	50 meter	> 50 meter
Levnedsmiddelvirksomhed	25 meter	> 25 meter
Vandløb (herunder dræn) og søer	15 meter	> 100 meter
Offentlig vej og privat fællesvej	15 meter	> 100 meter
Beboelse på samme ejendom	15 meter	19 meter
Naboskel	30 meter	170 meter

**10. Ventilationsafkast på tilbygning / nyt staldanlæg må ikke placeres nærmere nedenstående naturområder, hvis tilbygning eller nyt staldanlæg ligger mindre end 300 meter fra nedenstående naturområder:**

**Afstand fra kælvnings- og syge afsnit til naturområder er mere end 300 meter:**

Natura 2000 områder	> 300 m
Højmoser	> 300 m
Lobeliesøer	> 300 m
§ 3 heder	> 300 m
§ 3 overdrev	> 300 m
§ 3 moser	> 300 m

Ammoniakfølsom skov: Skive Kommune har ikke kendskab til ammoniakfølsom skov i nærheden af husdyrbruget.

**11. Det anmeldte må ikke være i strid med beskyttelseslinjer, fredede områder, landskabelige interesser, særlige naturbeskyttelsesinteresser, værdifulde kulturmiljøer og nationale geologiske interesseområder.**

Det eksisterende staldafsnit ligger ikke indenfor beskyttelseslinjer til skov, strand, klit, vandløb, sø, fortidsminder eller kirker.

Det ligger ikke i områder med beskyttede diger, fredninger, landskabelige interesser, værdifulde

kulturmiljøer eller nationale geologiske interesser.

### **Samlet vurdering**

Samlet vurderer Skive Kommune derfor, at ændringen kan gennemføres uden godkendelse efter husdyrlovens § 11 - 12<sup>4</sup>.

Du kan rette spørgsmål og bemærkninger til forslaget til mig på telefon: 99 15 61 70 eller mail [erko@skivekommune.dk](mailto:erko@skivekommune.dk).

Jeg kan desuden oplyse, at der til enhver tid vil være adgang til aktindsigt i de resultater af virksomhedens egenkontrol, som tilsynsmyndigheden er i besiddelse af, jvf. offentlighedsloven, forvaltningsloven og lov om aktindsigt i miljøoplysninger.

### **Offentlighed**

Denne afgørelse bliver annonceret offentligt på Skive Kommunes hjemmeside mandag den 23. maj 2016.

### **Klagevejledning og søgsmål**

Denne afgørelse kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af ansøgeren, klageberettigede myndigheder og organisationer samt enhver, der har en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald, jf. kapitel 7 i husdyrloven.

Klagefristen er 4 uger fra den dag, afgørelsen er offentligt annonceret.

Klagen skal være modtaget af Skive Kommune senest – mandag den 20. juni 2016, klokken 12.00.

### **Digital klage**

En eventuel klage skal enten indgives via Natur- og miljøklagenævnets "klageportal", der findes link til klageportalen på [www.virk.dk](http://www.virk.dk) og [www.borger.dk](http://www.borger.dk).

Du logger på [www.borger.dk](http://www.borger.dk) eller [www.virk.dk](http://www.virk.dk), ligesom du plejer, typisk med NEM-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når du klager, skal du betale et gebyr på 500 kr. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagefristen er 4 uger fra offentliggørelsen, hvilket betyder, at en eventuel klage skal være indsendt via klageportalen senest på den på side 2 under "klagefristen udløber" anførte dato.

Ansøgeren vil ved klagefristens udløb få besked, hvis vi modtager en klage.

### **Udnyttelse af anmeldelsen på trods af klage**

Husdyrbruget vil kunne udnytte anmeldelsen i den tid Natur- og Miljøklagenævnet behandler en eventuel klage, medmindre nævnet bestemmer andet, eller medmindre der er stillet vilkår efter § 27 stk. 1 nr. 2, og stk. 2 i husdyrloven om landskabelige forhold.

Eventuelle klager har som udgangspunkt ikke opsættende virkning. Hvis afgørelsen udnyttes i klageperioden, eller mens en eventuel klage behandles af Natur- og Miljøklagenævnet, sker dette på ansøgers egen regning og risiko.

---

<sup>4</sup> Bekendtgørelse af lov om miljøgodkendelse mv. af husdyrbrug nr. 442 af 13. maj 2016.

### **Civilt søgsmål**

Hvis afgørelsen ønskes prøvet ved domstolene, skal søgsmål være anlagt senest 6 måneder efter, afgørelsen er meddelt.

Med venlig hilsen



Erik Kolding  
Agronom

### **Denne afgørelse er sendt til:**

Søren Østergaard, Grønning Kirkevej 9, 7870 Roslev. E-mail: aejst1@gmail.com

Danmarks Naturfredningsforenings afdeling i Skive-Salling. E-mail: skive@dn.dk

Danmarks Naturfredningsforening. E-mail: dnskive-sager@dn.dk

Danmarks Fiskeriforening. E-mail: mail@dkfisk.dk

Danmarks Sportsfiskerforbund. E-mail: post@sportsfiskerforbundet.dk

Dansk Ornitologisk Forening. E-mail: natur@dof.dk

Dansk Ornitologisk Forening – Skive afd. E-mail: [skive@dof.dk](mailto:skive@dof.dk)

Sportsfiskerforbundet. E-Mail: jkm@sportsfiskerforbundet.dk

Ferskvandsfiskeriforeningen. E-mail: nb@ferskvandsfiskeriforeningen.dk

Friluftsrådet i Region Limfjord Syd. E-mail: ajj@webspeed.dk


Museum Salling. E-mail: many@skivekommune.dk

Sundhedsstyrelsen. E-mail: senord@sst.dk

**Bilag 1. Placering af nuværende stalde samt beskrivelse af den nye stald på, Grønning Kirkevej 9, 7870 Roslev.**




Situationsplan med mål for udskiftning af gl. stald med ny stald  
Nyt er markeret med rødt




## Plantegning med mål




## Tegning af facader og gavle (øst- og vestfacade er tegnet uden tag)




Ostfacade: Væg med benhøjde  $4,00 \text{ m}$ :  $0,80 \text{ m}$  sokkelmur + derover stål profilplader hvor den øverste  $1,00 \text{ m}$  er perforerede grå stål profilplader. Port helt i grå stålplade



Sydgavl:  $0,80 \text{ m}$  sokkelmur +  $2,0 \text{ m}$  rød mursten + grå profilplade  
derover: Dobbel skydeport helt i grå stålplade.  
Tag:  $25$  grader bølgeplade + ovenlysplader. Udluftning i kip.



Nordgavl:  $0,80 \text{ m}$  sokkelmur + derover stål profilplader.  
Dobbeltdør: bredde  $2,50 \text{ m}$  og højde  $2,60 \text{ m}$



Vestfacade: Væg med benhøjde  $4,00 \text{ m}$ :  $0,80 \text{ m}$  sokkelmur +  $2,0 \text{ m}$  rød mursten + derover perforerede grå profilplader.



## Snittegning med beskrivelse af facader og overflader

Stålhæl: Stålkonstruktion: benhøjde 4 m, 25 gr. 8 stålbuer, gavlsøjler, 1 sæt vindafstivning. To porte og 1 dør.

Tag:  
25 grader tagplader som Cembrit b9-s max mørke grå, 16 lysplader. Tømmer 75\*150 mm. Der udføres 25 cm åben ventilation i kip i hele bygningslængde jf. landbrugets byggeblade.

Ydervægge:  
Vest: 0,80 m sokkelmur, 2,00 m murværk, 1,20 m perf. stål facadeplader.  
Sydgavl: 0,80 m sokkelmur, 2,00 m murværk, 1,20 m perf. stål facadeplader, stål facadeplade. Port i stålplade.  
Øst: 0,80 m sokkelmur, 2,00 m facadeplade, 1,20 m perf. stål facadeplader.  
Nordgavl: 0,80 m sokkelmur, 2,00 m facadeplade, 1,20 m perf. stål facadeplader.

Sokkel- og gulvkonstruktion: Armeret fundament til frostfri dybde, Sokkelmur af fundablokke med 12 mm tensorstål. Støbt gulv m to ramper. Gulv i 120 mm beton armeret med rionet og 200 mm opbanket sand.

