



SKIVEKOMMUNE

Skive Stadion / Skive Kommune
Engvej 19
7800 Skive

Sagsnr.: 779-2010-6278

30. april 2015

TILLADELSE

Fornyelse af tilladelse til indvinding af overfladevand fra Skive Å ud for Engvej 19, 7800 Skive, til vanding af Skive Stadion.

Beliggenhed matr. nr. 1bq, Krabbesholm, Skive Jorder.

Anlægsnr. V41-62698

Sted Indvindingen sker via pumpebrønd fra Skive Å. Pumpebrønden er placeret på åens nordside, ca. 75 m. vest for Engvej.

Omfang Der må indvindes op til 3000 m³/år.

Formål Vanding af Skive Stadion / Idrætspark

Tilsyn Tilsynsmyndighed er Skive Kommune.

Tidsfrist Denne tilladelse bortfalder den 1. maj 2025. Hvis indvindingen til den tid ønskes fortsat, skal der inden tidsfristens udløb søges om og opnås fornyet tilladelse.

TEKNISK FORVALTNING

Postboks 509
Rådhuspladsen 2
7800 Skive
Tlf.: 99 15 55 00
Fax:
CVR-nr.: 29189579
EAN-nr.

www.skive.dk

Reference: 779-2010-6278

Henvendelse til:
Keld Lauge Jensen
Direkte tlf.: 99 15 66 44
kelj@skivekommune.dk



| Tilladelse oversigt: | |
|----------------------------------|--------------------------------|
| Anlægsnavn | Skive Stadion / Skive Kommune. |
| Anlægs adresse | Engvej 19, 7800 Skive |
| Matr.nr. for indvindingssted | 1bq Krabbesholm, Skive Jorder |
| Max. oppumpet vandmængde | 3.000 m ³ pr år |
| Max. Oppumpet vandmængde pr time | 30 m ³ /time |
| Tilladelse gældende indtil | 1. maj 2025. |
| Tilsyn | Skive Kommune |
| Gældende anlægsid. | V41-62698 JUP |

| Lovgrundlag oversigt | |
|-------------------------------|--|
| Ansøgning om: | Lov nr. / Bekendtgørelse nr. |
| Tilladelse til vandindvinding | 1199 af 30.09.2013. Lov om vandforsyning m.v. (Vandforsyningsloven) § 20. |
| VVM-vurdering / VVM-screening | 1184 af 6. november 2014. Bek. om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning |

Ansøgning

Skive Kommune har den 30. marts 2015 fra stadioninspektør Holger B. Christensen modtaget ansøgning om tilladelse til indvinding af 3.000 m³/år fra Skive Å.

Tilladelsen er meddelt på følgende vilkår, der er fastsat i henhold til gældende love og bekendtgørelser.

Det godkendte anlæg.

- Oppumpningen sker fra pumpebrønd ved åen. Vandet pumpes videre til pumpehus.
- Vandet pumpes herfra videre til i alt 17 pop-up sprinklere fordelt på stadion.
- I pumpehuset er monteret en Grundfos CR 32-4 pumpe med en ydelse på 30 m³/t.

Vilkår for tilladelsen

- Oppumpningen af vand skal kontrolleres med en vandmåler.
- Opgørelse over den oppumpede vandmængde skal for perioden 1. januar – 31. december indsendes til Skive Kommune inden den efterfølgende 1. februar.



- Det skal sikres, at der ikke kan ske tilbageløb til åen i forbindelse med oppumpningen.
- Tilsidesættes de stillede vilkår, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning, jfr. Vandforsyningslovens § 34.

Kommunens afgørelse

Skive Å er det pågældende sted målsat som B2. Det er vurderet, at den relativt lille ansøgte vandmængde ikke vil påvirke vandløbet.

Erstatningsregler

Ejer af vandindvindingsanlægget er erstatningspligtig efter reglerne i vandforsyningslovens § 23 for skader, der voldes i bestående forhold ved forandring af grundvandstanden, vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v. under prøveboringer og prøvepumpninger og under anlæggets udførelse og drift. I mangel af enighed afgøres erstatningsspørgsmål af taksationsmyndighederne.

Klagevejledning

- Skive Kommunes afgørelse om fornyet tilladelse til vandindvinding kan efter Vandforsyningslovens kapitel 13 påklages til Natur- og Miljøklagenævnet.

Klagefristen er 4 uger fra den dato afgørelserne er annonceret på www.skive.dk. Eventuelle bygge- og anlægsarbejder må ikke påbegyndes før klagefristens udløb.

En eventuel klage skal indgives via Natur- og miljøklagenævnets Klageportal på www.virk.dk og www.borger.dk, der er direkte link på www.nmkn.dk til Klageportalen.

Det er en betingelse for Natur og Miljøklagenævnets behandling af en klage, at klageren indbetaler et gebyr på 500 kr. Gebyret opkræves af Natur- og Miljøklagenævnet.

Vejledning om klageregler og gebyrordningen kan findes på Natur- og Miljøklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Yderligere oplysninger kan fås hos undertegnede på telefon 99 15 66 44, email: kelj@skivekommune.dk

Med venlig hilsen

Keld Lauge Jensen
Teknisk Assistent

Bilag 1 Kort over indvindingssted – Engvej, 7800 Skive.



Adresseliste

Kopi af denne tilladelse med bilag er sendt til:

Danmarks Sportsfiskerforbund, post@sportsfiskerforbundet.dk

Danmarks Fiskeriforening, Danmarks fiskeriforening, Nordensvej 3,
7000 Fredericia, Mail@fiskeriforening.dk

Danmarks Naturfredningsforening, Masnedøgade 20, 2100 København Ø,
dn@dn.dk

Forbrugerrådet, Fiolstræde 17, postbox 2188, 1017 København K, fbr@fbr.dk



Bilag 1.



Kortbilag til tilladelse til indvinding af 3.000 m³ overfladevand pr. år fra Skive Å på matr.nr. 1bq Krabbesholm, Skive Jorder.

Anlægsident: V41-62698
Indvinding fra Skive Å
KMD-sag nr.: 779-2010-6278

